

## ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1 DO TREŚCI SIWZ

### ***na rozbudowę budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszcu wraz z przebudową linii energetycznej nN***

Do Zamawiającego w dniu 4 maja 2017 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na rozbudowę budynku Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Piszcu wraz z przebudową linii energetycznej nN**. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) udziela odpowiedzi:

#### ZAPYTANIE NR 1:

*1. Ze względu na rozbieżność pomiędzy projektem a SST proszę o podanie parametrów technicznych wraz z kolorystyką drzwi wewnętrznych oraz o informację czy stolarka okienna ma być wykonana z pcv zgodnie z zestawieniem czy drewniana zgodnie z opisem w SST?*

Odpowiedź: Kolorystyka drzwi wewnętrznych - biała. Odporność ogniowa poszczególnych drzwi wewnętrznych opisana jest na rysunkach rzutów symbolami np. EI60, EI30... , podane wymiary drzwi na rysunkach określają wymiar drzwi w świetle np. oznaczenie na rysunku rzutu drzwi 90+30/205 EI60 oznacza, że mają być to drzwi o wymiarach w świetle 120 (otwierane skrzydło 90+30) o klasie odporności ogniowej 60 minut (E - szczelność ogniowa, I - izolacyjność ogniowa). Stolarka okienna z pcv o współczynniku przenikania ciepła U nie większym niż 1,1 W/m<sup>2</sup>K.

*2. Proszę o podanie parametrów dźwigu osobowego.*

Odpowiedź: Dźwig osobowy hydrauliczny, jednowejściowy o udźwigu min. 630 kg (8 osób), przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.